

Żyrardów, dn. 26.11.2024r.

DAG.26/135.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług/ robót budowlanych.

1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 32B
96-300 Żyrardów

2. Przedmiot zamówienia:

- 2.1. Konserwacja instalacji elektrycznej.
- 2.2. Roczny przegląd instalacji elektrycznej w zakresie pomiaru oporności izolacji obwodów, skuteczności uziemienia- zerowania, skuteczności instalacji odgromowej, ochrony przeciwporażeniowej, oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz poprawności działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
- 2.3. Dodatkowe prace w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B.

3. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności:

od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Termin płatności wynosi 21 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Konserwacja stała i naprawy:
 - a) instalacja elektryczna
 - b) instalacja oświetlenia awaryjnego
 - c) instalacja oświetlenia terenu wokół budynku (zasilanej z budynku)
2. Utrzymanie w sprawności technicznej:
 - a) instalacji elektrycznej – od zacisków w rozdzielni niskiego napięcia do gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 - b) usuwanie na bieżąco zauważonych usterek i nieprawidłowości,
3. Czynności obsługowe instalacji elektrycznej:
 - a) oględziny rozdzielni niskiego napięcia i ocena poprawności działania,
 - b) wymiana gniazd wtykowych, żarówek, świetlówek, naprawa i wymiana osprzętu i wyposażenia elektrycznego budynku – lamp oświetleniowych w pomieszczeniach,

- zyrandoli, poprawianie mocowania gniazd wtykowych, przedłużaczy, wyłączników klawiszowych itp. – wykonywane na bieżąco w miarę potrzeby,
- c) utrzymanie w czystości elektrycznych tablic piętrowych oraz sprawdzanie stanu technicznego,
 - d) sprawdzanie stanu czystości opraw źródeł światła i ich zużycia,
 - e) usuwanie usterek dostrzeżonych w trakcie przeglądów.
4. Zgłaszanie dokonywania zakupu materiałów do konserwacji i uzgadnianie z Zamawiającym.
5. W przypadku dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest podać orientacyjny koszt wykonania usługi.
6. Wykonawca (lub pracownicy) powinien posiadać uprawnienia do pracy na wysokości.
7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałej gotowości do usuwania awarii po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac.
9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień elektrycznych.
10. Wykonawca, w ciągu godzin pracy Zamawiającego, usuwa uszkodzenia i awarie w trybie natychmiastowym, natomiast po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy przystąpi do ich usuwania w ciągu 2 godzin od momentu telefonicznego zawiadomienia.

6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Wykonawca winien przygotować ofertę cenową załączoną do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 1.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oryginał oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego **do dnia 10 grudnia 2024 roku do godz. 12:00 na adres:**


**Dom Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 32B
96-300 Żyrardów**

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu: Barbara Wasilewska- Dudek Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego nr telefonu 46 855 32 70, e-mail: zamowieniapubliczne@dpszyrardow.pl

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

dyREKTOR

mgr Elżbieta Ciesielska
(podpis dyrektora jednostki)